


ATENÇÃO
Ao receber o trecho deve-se :
TESTAR ausência de tensão
ATERRAR a rede
SINALIZAR o local da obra

LEGENDA

-  - POSTE DE CONC. CIRCULAR A INSTALAR
-  - POSTE DE CONCRETO DT A INSTALAR
-  - IP. LED 150W A INSTALAR
-  - REDE SECUNDÁRIA A INSTALAR
-  - REDE PRIMÁRIA A INSTALAR
-  - ATERRAMENTO A INSTALAR
-  - PARA RAIOS 21KV - 10KA A INSTALAR
-  - REDE PRIMÁRIA EXISTENTE
-  - REDE SECUNDÁRIA EXISTENTE
-  - SECCION. DE CIRC. BT EXISTENTE
-  - ATERRAMENTO EXISTENTE
-  - TRAFÓ TRIF. 380/220 -25.8 KV EXISTENTE
-  - CH. FUS. 100A/25KV EXISTENTE
-  - PARA-RAIOS 21KV - 05 KA EXISTENTE
-  - POSTE DE CONC. CIRCULAR EXISTENTE
-  - POSTE DE CONCRETO DT EXISTENTE

PROJETO: ILUMINAÇÃO PÚBLICA	 Schneider projetos elétricos tel: (49) 999 054 585
ESPECIFICAÇÃO: CROQUI DE REDE	LOCAL: Rua Olinda esquina com Buenos Aires
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Cristiano Schneider CREA-SC 188418-7	CR 02
PROPRIETÁRIO (a): MUNICÍPIO DE ANCHIETA CPF/CNPJ: 83.024.687.0001-22	NOVEMBRO 2022 ESCALA: SEM ESC