



MATERIAL

POSTES DT	POSTES CIR
10/300 - 3	12/600 - 1
10/600 - 1	10/300 - 1

ILUMINAÇÃO
6- LUMINARIAS

CABOS
BT 50mm- 135 METROS

LEGENDA

- POSTE DE CONC. CIRCULAR A INSTALAR
- POSTE DE CONCRETO DT A INSTALAR
- IP. VS 150W A INSTALAR
- REDE SECUNDÁRIA A INSTALAR
- REDE PRIMÁRIA A INSTALAR
- ATERRAMENTO A INSTALAR
- PARA RAIOS 21KV - 10KA A INSTALAR
- REDE PRIMÁRIA EXISTENTE
- REDE SECUNDÁRIA EXISTENTE
- SECCION. DE CIRC. BT EXISTENTE
- ATERRAMENTO EXISTENTE
- TRAFÓ TRIF. 380/220 -25.8 KV EXISTENTE
- CH. FUS. 100A/25KV EXISTENTE
- PARA-RAIOS 21KV - 05 KA EXISTENTE
- POSTE DE CONC. CIRCULAR EXISTENTE
- POSTE DE CONCRETO DT EXISTENTE

ATENÇÃO
Ao receber o trecho deve-se :
TESTAR ausência de tensão
ATERRAR a rede
SINALIZAR o local da obra

PROJETO: AMPLIAÇÃO PARA LOTES	Schneider projetos elétricos tel: (49) 999 054 585 tim
ESPECIFICAÇÃO: CROQUI DE REDE	LOCAL: RUA LAGUNA ANCHIETA SC
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CRISTIANO SCHNEIDER CFT-SC : 07026788990	CR 01
PROPRIETÁRIO (a): MUNICIPIO DE ANCHIETA - SC CNPJ : 83.024.687/0001-22	SETEMBRO 2021 ESCALA: Sem