



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO,
REFORMA OU AMPLIAÇÃO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com os incisos I e II do parágrafo 1º do artigo 44 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto construção, reforma ou ampliação a partir de: 12/09/2022.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO			
Registro de Endereço (RE): RE8015000034A			
Nome da Edificação: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL			
Nome Fantasia: CMEIF			
Logradouro público: RUA IPIRANGA			Nº: 141
Bairro: CENTRO	Município: ANCHIETA/SC		CEP: 89970-000
Complemento:		LAT/LONG: (-26.5515834,-53.3258513)	
Referência: ESCOLA CMEIF		Arquivo:	
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 3	

2. DADOS DA SOLICITAÇÃO			
Protocolo: A8015000297A		Característica de: Alta Complexidade	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 1.500,44 (m²)			
Nome Solicitante: T. P.			CPF/CNPJ: ***.096.889-**
Data da Solicitação: 12/09/2022		Quantidade de anexos: 17	Risco do processo: Risco III

3.1. DETALHES POR BLOCO			
3.1.1. BLOCO UNICO			
Área da solicitação: 1.500,44 (m²)		Área aprovada: 1.500,44 (m²)	
Nº de pavimentos: 1	Altura: --	Área do pavimento Tipo: 1.500,44 (m)	Área desconsiderada: 0,00 (m²)
Complexidade: Alta Complexidade		Carga de incêndio: Baixa - 300,00 (MJ/m²)	Situação: RECENTE
Lotação Máxima: 414			
Tipo da Edificação: ALVENARIA CONVENCIONAL		Tipo de Escada: Sem escada	Quantidade de Glp: 90,00 (Kg)
Risco do imóvel: Risco III			
Responsável técnico: TIAGO PONATH		Registro (CREA/CAU/CRT):	

OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	E-1 [Educativa e cultura física] Escola em geral	outros	0,00	414,00	1.500,44	339,12	1.500,44

RISCOS ESPECIAIS	
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.	

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[SHP] - Sistema hidráulico preventivo	[SE] - Saídas de emergência
[SEM] - Sinalização de emergência	[PPE] - Proteção por extintores
[TRRF] - Proteção Estrutural (TRRF)	[IR] - isolamento de risco (separação entre edificações)
[IE] - Iluminação de emergência	[IGC] - Instalações de gás combustível (GLP & GN)
[IEL] - Instalações elétricas	[DAI] - Detectores automáticos de incêndio
[CMAR] - Controle de materiais de acabamento e revestimento	[BI] - Brigada de incêndio
[AI] - Alarme de incêndio	[AVtr] - Acesso de viaturas

DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES DE PROJETO	
Alteração do layout interno, com ampliação e não será executado o bloco 02, quadra coberta.	

3. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL		
NR	Nome Completo	CPF/CNPJ

1	T. P.	***.096.889-**
2	MUNICÍPIO DE ANCHIETA	83.024.687/0001-22

4. OBSERVAÇÃO

O início da obra deve ser informado no sistema e-SCI sob pena de aplicação de sanções.

Quartel de ANCHIETA/SC, 12/09/2022

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

NOME

ANCHIETA/SC, 12/09/2022

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: 5956586994317d28ec3dddb06ec76e962b456df6