



DETALHES DA CAIXA DE INSPEÇÃO DO ATERRAMENTO



NOTAS

- 1 - CASO SEJA NECESSÁRIO AMPLIAR-SE A MALHA DE ATERRAMENTO, AS NOVAS HASTES SERÃO COLOCADAS SEGUNDO DISPOSIÇÃO ANÁLOGA À ESPECIFICADA NESTE DESENHO.
- 2 - A CAIXA DE INSPEÇÃO DEVERÁ SEMPRE ESTAR LOCALIZADA NA HASTE QUE INTERLIGA A MALHA DE ATERRAMENTO AO NEUTRO DA INSTALAÇÃO.
- 3 - A CAIXA DE INSPEÇÃO UMA POR HASTE*



PLANTA BAIXA

Schneider projetos elétricos São Miguel do Oeste- SC. Rua 30 de Dezembro, nº 409 Salete tel 49 999 054 585			
PROJETO: SE 150 KVA	ESPECIFICAÇÃO: DETALHES ATERRAMENTO		
DESENHO: CRISTIANO SCHNEIDER	ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 1857 m²	LOCAL: R. GUILHERME WILDNER nº 879 ANCHIETA / SC CEP: 89970-000	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Cristiano Schneider CREA : 188418-7-SC		PRANCHA: SE-05	
PROPRIETÁRIO (a): MUNICÍPIO DE ANCHIETA CPF/CNPJ: 83.024.687/0001-22		DATA: Maio 2023 ESCALA: INDICADA	