



**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura Municipal de Anchieta.**  
**Departamento de Engenharia.**

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

### **PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA.**

PROPONENTE:	MUNICÍPIO DE ANCHIETA/SC
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA (Calçamento / pedras rearranjadas)
LOCAL:	<b>Servidão Herminia Piccoli Pompermayer</b>
DATA:	Novembro de 2024

#### **IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO:**

Este memorial descritivo tem por objetivo complementar os projetos técnicos relativos à obra de pavimentação poliédrica da Servidão Ernesto Moscon no Centro do Município de Anchieta/SC.

#### **NECESSIDADE DO EMPREENDIMENTO:**

A pavimentação deste trecho tem por objetivo o atendimento de casas, comércio e indústria, com a melhoria da infraestrutura, trazendo mais segurança e qualidade de vida aos moradores, pedestres e motoristas, bem como propiciará melhorias nas condições da malha viária e do desenvolvimento econômico da região.

#### **GENERALIDADES:**

Deverão ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalização, placas:

- Padrão fornecido pela Municipalidade;
- Da Empreiteira, com os Responsáveis Técnicos pela execução.

A obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo que toda e qualquer alteração que porventura deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização do Responsável Técnico pelo projeto.

Poderá a fiscalização paralisar os serviços, ou mesmo mandar refazê-los quando eles não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.

Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho em todos os aspectos.

No caso de a Empreiteira querer substituir materiais ou serviços que não constam nesta especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa, que permita comparação, pelo autor do projeto, com materiais e/ou serviços semelhantes, além de catálogos e informações complementares.

#### **1. SERVIÇOS INICIAIS:**

##### **1.1. Documentação:**

Antes do início dos serviços a empreiteira deverá providenciar, e apresentar para o órgão contratante:

- a) ART de execução;
- b) CNO – Cadastro Nacional de obras;



**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura Municipal de Anchieta.**  
**Departamento de Engenharia.**

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

- c) Livro de registro dos funcionários alocados para a obra;
- d) Programas de Segurança do Trabalho;
- e) Diário de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

### **2. PROJETOS:**

O projeto refere-se à pavimentação poliédrica, detalhado conforme plantas técnicas em anexo, ao processo.

O projeto compõe-se de:

- Planta baixa (planimetria), perfil longitudinal, seção transversal e detalhes construtivos;
- Planta do traçado a ser pavimentado, sinalização viária e localização de rede de drenagem pluvial existente ou se necessária instalação.

Os projetos foram baseados em legislação vigente, no que se refere às especificações técnicas, de materiais e métodos aplicados e construtivos. Qualquer divergência, deve o EXECUTOR, comunicar a FISCALIZAÇÃO.

### **ORÇAMENTO:**

No presente orçamento não constam valores para o serviço de drenagem pluvial, item que será realizado com recurso de contrapartida do município.

Para formular o valor do item 101170 – EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA.

Foi substituído o primeiro item 367 (Areia Grossa) que seria utilizado com colchão para o assentamento pelo item 4741 (Pó de Pedra) e o seu volume foi considerado a espessura de 10cm diferente do apontado no item de 11,4cm reduzindo a sua quantidade.

O segundo item 4741 Pó de Pedra) foi reduzido sua quantidade de 4,4cm para 2,5 cm.

E o terceiro e quarto itens (5684 e 5685) relacionados com rolo compactador foram retirados pois o serviço será fornecido pelo município.

101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA.	M2			
	AF_05/2020				
VÍNCULO	: CAIXA REFERENCIAL				
I	367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3 )	CR	0,1140000	136,76	15,51
I	4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	CR	0,0440000	105,71
C	5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO CHP OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CR	0,0031000	157,84	0,41
C	5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO CHI OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CR	0,0839000	66,58	5,51
I	13186 PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (S EM FRETE)	M3	CR	0,1190000	121,37
C	88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	0,2609000	32,06
C	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	0,2609000	23,62
	EQUIPAMENTO	:	3,15	5,7137674	%
	MATERIAL	:	37,22	67,3317614	%
	MAO DE OBRA	:	14,89	26,9544712	%
	TOTAL COMPOSIÇÃO	:	55,26	100,0000000	% - ORIGEM DE PREÇO: CR



**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura Municipal de Anchieta.**  
**Departamento de Engenharia.**

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

Os demais itens não foram alterados sendo que o valor final do item ficou em R\$ 42,17 ficando desta forma como destaca a planilha abaixo:

Composição	001	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 - Base/Colchão em pó de pedra com 10 cm de espessura, rejunte de 2,5cm e fornecimento de rolo pelo município	M2		0,00	42,17
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,1	0,00	105,71
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,025	0,00	105,71
SINAPI-I	13186	PEDRA GRANÍTICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,119	0,00	121,37
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2609	0,00	32,06
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2609	0,00	23,62

### **3. RESPONSABILIDADE TÉCNICA:**

O projeto terá sua Anotação de Responsabilidade Técnica, anotada perante o CREA/SC, pelo engenheiro civil, **Vinícius Inacio Saling sob o nº 208.310-9**, servidor público do Município de Anchieta/SC.

### **4. ESTUDOS TOPOGRÁFICOS:**

A locação foi efetuada através de levantamento planialtimétrico cadastral aerofotogramétrico georreferenciado, realizado pela empresa JRV Projetos e Assessoria.

**Elaborado por outro profissional técnico, vinculados a outra atribuição, distinta, porém com a mesma finalidade e anexo a esse processo.**

### **5. ESTUDO DO LOCAL**

Recomenda-se que todos os interessados em realizar a obra façam visita ao local para constatar como estão as condições reais da estrada existente, a fim de sanar todas as dúvidas antes do processo licitatório. Foram feitas visitas no local e realizados registros fotográficos a fim de ilustrar melhor as condições da via, como podemos ver nas imagens a seguir.



**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura Municipal de Anchieta.**  
**Departamento de Engenharia.**

***MEMORIAL DESCRITIVO***

Fotografia 1 - Início do trecho a ser pavimentado



Fotografia 2 - Edificação sob processo judicial as margens da pavimentação







**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura Municipal de Anchieta.**  
**Departamento de Engenharia.**

Página 5 de 7

## ***MEMORIAL DESCRITIVO***

Fotografia 3 - Entrada da garagem de veículos



## ***MEMORIAL DESCRITIVO***

Fotografia 4 - Final do trecho a ser pavimentado



### **6. EXECUÇÃO**

**DEFINIÇÃO:** A pavimentação poliédrica deve ser executada com pedras irregulares travadas de topo por percussão justapostas, assente sobre colchão de pó de pedra confinado lateralmente por meio fio de concreto sobre base /sub leito devidamente escarificado e compactado com rolos lisos vibratórios e pneumáticos de pressão regulável, isoladamente ou conjugado, podendo também conforme solicitação, rolo pé de Carneiro vibratório ou estático ficando de acordo com a indicação do perfil transversal. Nos bordos, deverá na terraplanagem ser executado valetas de pé de corte, com lâminas de motoniveladora, de modo a dar escoamento as águas superficiais. Para a contenção lateral será executado "cordão lateral" em forma de triangulo de 0,15 m de altura do nível da pista de rodagem, por toda a extensão destinada a calçada ou com largura de 1,0 m, afim de combater algum deslocamento lateral do pavimento.

Sobre o colchão devidamente compactado deverá ser feito piqueteamento das canchas com espaçamento médio de 1,0 m no sentido transversal e 10,00 m no sentido longitudinal de modo a manter um alinhamento consistente da pavimentação. Essa etapa de assentamento deverá ser feita manualmente com equipamento apropriado e compactadas as pedras



**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura Municipal de Anchieta.**  
**Departamento de Engenharia.**

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

cuidadosamente entre laçadas e bem unidas, obedecendo um espaçamento máximo de 0,01 m entre pedras.

**OBSERVAÇÃO:** A dimensão média das pedras a serem utilizadas deve ser, considerando a seção topo entre 5 cm à 15 cm e com altura média de 15 cm, com rejunte posterior assentamento das pedras de 2,5 cm de espessura espalhado sobre a pavimento a fim de preencher vazios existentes entre as pedras.

**COMPACTAÇÃO FINAL:** Após a execução do rejuntamento com pó de pedra, a pista deverá ser devidamente compactada com rolo compressor liso de 03 rodas ou do tipo tandem de porte médio com peso máximo de 10 toneladas, progredindo uma rodagem dos bordos para o eixo em tangente e do bordo interno para o externo nos trechos em curva, as passadas devem ser uniformes de modo que cada passada atinja metade da outra faixa de rolamento até a completa fixação do calçamento, observando-se até que não ocorra mais a movimentação das pedras pela passagem do rolo.

**EXECUÇÃO DE MEIO-FIO:** Deverá ser instalado meio com dimensões 15x30cm. Para a conformação com os meios fios existentes de acordo com a determinação de projeto. O meio fio para acesso as residências deverão ser rebaixados, permitindo o acesso de veículos. Todo este processo de implantação e conformação da pavimentação deverá ser acompanhado pelo engenheiro projetista e do engenheiro executor para que não ocorra falha na execução. O meio fio deverá ser executado "In Loco" com máquina extrusora com a regularização de terreno em perfeita conformação. A municipalidade não aceitará em hipótese algum meio fio deformado e desalinhado e com defeituoso em seu molde.

### **7. CONSIDERAÇÕES FINAIS:**

Obras pertinentes a regularização de base/leito existentes, drenagem pluvial, bocas de lobo para captação, calçadas ou similares, são existentes ou serão executados em contrapartida por meio de recursos próprios, material, maquinário e mão de obra, fornecidos pela Secretária de Obras e Infraestrutura Municipal. Limpeza do local inicial ou final envolvendo a utilização ou não de água, entende-se como item inclusos na consideração do BDI.

É sempre conveniente que seja realizada uma visita aos locais das obras para tomar conhecimento da extensão dos serviços.

Sugestões de alterações devem ser feitas ao autor do projeto e à fiscalização, obtendo deles a autorização para o pretendido, sob pena de ser exigido o serviço como inicialmente previsto, sem que nenhum ônus seja debitado ao Contratante.

Por fim, outros não citados neste ou não observados neste processo, segue-se os critérios de edital e legislação vigente.

Anchieta -SC, 19 de novembro de 2024.